



NOTA: SI NO EXISTE SAI REALIZAR PUENTES ENTRE BORNAS CONSOLA 18-19 Y 20-21

IMPORTANTE: SOLAMENTE SE PODRÁ CONECTAR EN BASE SCHUKO CONSOLA EL EQUIPO INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL CONTROL DE LA PLANTA (PC + MONITOR + IMPRESORA) EN EL CASO QUE EL CONTROLADOR NECESITE TAMBIÉN ALIMENTACIÓN DESDE EL SAI SE CONECTARÁ DESDE LAS BORNAS 19 Y 20

PROYECTO:	CENTRAL.DOSIFICADORA.DE.HORMIGON	DENOMINACION:	"CP.30002SR"
SITUACION:	T.M.DE.OLVEGA.(SORIA)	INGENIERO TECNICO DE MINAS	
CONCESIONARIO:	HORMIGONES.ALMAZAM.S.A.	ISIDRO DE LA SANTA BARCO	
PLANO:	ESQUEMA.UNIFILAR	ESCALA:	1:
		FECHA:	FEFERO-2012